



ХЕРСОН ВИЛЯЕТИНИНЪ
АКИМИЕТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

УРЯД
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» 12 2025 г. № 183-пп

*Об утверждении Порядка организации
дублирования сигналов о возникновении
пожара в подразделения пожарной охраны
на территории Херсонской области*

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 6 Закона Херсонской области от 13 июня 2024 г. № 45-ЗХО «О пожарной безопасности в Херсонской области» Правительство Херсонской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Херсонской области (далее — Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:

2.1. Главному управлению МЧС России по Херсонской области

- принять меры по реализации Порядка;

- организовать контроль за дублированием правообладателями объектов, оборудованных системами пожарной сигнализации, сигнала о пожаре в подразделения пожарной охраны;

2.2. Правообладателям объектов, оборудованных системами пожарной сигнализации, не отнесенных к классам функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, обеспечить дублирование сигналов о возникновении пожаров в подразделения пожарной охраны в соответствии с Порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Правительства
Херсонской области**



С.А. Машкауцан

ПОРЯДОК
организации дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны на территории Херсонской области

I. Общие положения

1. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны (далее – ППО) осуществляется в целях:

- автоматизации вызова сил и средств пожарно-спасательных подразделений на объекты наблюдения;
- снижения времени реагирования сил и средств пожарно-спасательных подразделений на объекты наблюдения, от которых поступило сообщение о пожаре с использованием системы передачи извещения о пожаре (далее – СПИ);
- сбора, хранения и передачи информации о пожарах и состоянии СПИ, установленных на объектах наблюдения;
- обеспечения непрерывного контроля надежности основного канала связи СПИ.

II. Термины и определения

2. В настоящем Порядке термины и определения используются в следующем значении:

- заявитель – лицо, обладающее вещными правами на объект наблюдения;
- объект наблюдения – здание (часть здания), в котором системы пожарной сигнализации (далее – СПС) обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в ППО с использованием СПИ.

3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

III. Порядок дублирования сигналов о возникновении пожара с объекта наблюдения в ППО

4. Прием и обработка дублирующих сигналов о возникновении пожара осуществляются в круглосуточном режиме диспетчерами ППО, расположенных на территории Херсонской области.

5. ППО организует функционирование, развитие, поддержание в состоянии постоянной готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования, обеспечивающего прием и обработку дублирующих сигналов о возникновении пожара.

6. Дублирование сигнала осуществляется посредством передачи сигнала о возникновении пожара с прибора, установленного непосредственно на объекте наблюдения, по каналам связи, на прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в ППО.

7. Для организации дублирования сигналов о возникновении пожара с объекта наблюдения в ППО заявитель обращается в ППО по месту нахождения объекта наблюдения с заявлением в произвольной форме.

8. Одновременно с заявлением представляются копии следующих документов:

- акт ввода в эксплуатацию СПИ, СПС;
- документы, подтверждающие вещные права на объект наблюдения;
- договор на техническое обслуживание СПИ, СПС.

9. В случае эксплуатации СПИ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии акта ввода в эксплуатацию СПИ заявитель также представляет копию документа, подтверждающего проведение ежегодного испытания СПИ, который представляется ежегодно в ППО до замены СПИ в установленном порядке.

10. Рассмотрение принятых заявлений, а также организация или отказ дублирования сигналов о возникновении пожара с объекта наблюдения в ППО осуществляется в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления заявления в ППО.

11. В период рассмотрения заявления заявитель организывает проведение технической проверки дублирования сигналов о возникновении пожара с объекта наблюдения в ППО с привлечением руководителя объекта наблюдения, должностных лиц ППО, а также организации, имеющей лицензию на осуществление работ (услуг) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (далее - лицензиат), путем проверки прохождения в ППО сигналов о возникновении пожара с использованием СПИ, результаты которой оформляются актом, подписанным участвующими в проведении технической проверки лицами.

12. При положительных результатах технической проверки дублирования сигналов о возникновении пожара с объекта наблюдения в ППО, руководитель ППО заключает договор оказания услуг пожарного

наблюдения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и осуществляет регистрацию объекта наблюдения на ППО с присвоением персонального идентификационного номера объекта наблюдения.

13. Основаниями для отказа в дублировании сигналов о возникновении пожара с объекта наблюдения в ППО являются:

- представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Порядка;
- представление документов, утративших силу, и (или) документов, не соответствующих требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Порядком;
- отрицательный результат технической проверки дублирования сигналов о возникновении пожара с объекта наблюдения в ППО.

14. При наличии оснований для отказа в дублировании сигналов о возникновении пожара с объекта наблюдения ППО, ППО направляет заявителю письменный отказ с указанием оснований такого отказа на адрес электронной почты, указанный в заявлении, либо почтовым отправлением с уведомлением, или вручается нарочно заявителю (законному представителю заявителя) в сроки, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.

15. В случае непринятия пунктом связи ПОО дублирующего сигнала о возникновении пожара должна быть обеспечена в обязательном порядке его ретрансляция в автоматическом режиме на центральный пункт связи пожарно-спасательного гарнизона.

16. В случае смены лицензиата, проводящего работы, предусмотренные договором оказания услуг пожарного наблюдения, заявитель обязан предоставить в ППО (по месту нахождения объекта наблюдения) копию нового договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения.

IV. Правила приостановки и прекращения пожарного наблюдения

17. Основаниями для приостановки пожарного наблюдения объекта наблюдения являются:

- проведение работ, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией объекта наблюдения либо иных ремонтных работ на объекте наблюдения;
- не устранение технических неисправностей СПИ на объекте наблюдения в течение 24 часов с момента их возникновения;
- не предоставление в ППО копии документа, подтверждающего проведение ежегодного испытания СПИ, СПС, в случае предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка.

18. Основаниями для прекращения пожарного наблюдения объекта наблюдения являются:

- прекращение вещного права на объект наблюдения;
- расторжение договора оказания услуг пожарного наблюдения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской

Федерации.

19. ППО прекращает (приостанавливает) пожарное наблюдение объекта наблюдения и не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до прекращения (приостановления) пожарного наблюдения уведомляет его об этом письменно по адресу электронной почты заявителя/почтовым отправлением с уведомлением, или путем нарочного вручения законному представителю объекта наблюдения.

20. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности объекта наблюдения, обязано до начала работ, предусмотренных договором оказания услуг пожарного наблюдения и в течение 1 часа после их окончания, уведомлять в телефонном режиме диспетчера ППО.

21. При устранении причин, послуживших основанием для приостановки пожарного наблюдения, ППО в течение 3 рабочих дней по письменному заявлению заявителя с приобщенными копиями документов (при необходимости) возобновляет пожарное наблюдение.

22. На период прекращения (приостановки) пожарного наблюдения ППО не реагируют на сигналы о возникновении пожара, поступающие с объекта наблюдения в ППО.

23. На период отключения объекта наблюдения от СПИ собственник объекта наблюдения принимает необходимые меры по защите объекта от пожара и несет персональную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.